

AUSWERTUNG

CSB-ZULAUFKONZENTRATION

CSB-Zulaufkonzentration, Kläranlage Weichenried (2018 - 2020) Berücksichtigt werden nur Messungen an Trockenwettertagen	
Messtag Datum	Messwert [mg/l]
09.01.2018	110
19.03.2018	191
10.04.2018	357
09.05.2018	345
12.07.2018	120
21.08.2018	325
20.09.2018	324
05.10.2018	380
13.11.2018	120
13.12.2018	480
23.01.2019	154
20.02.2019	270
23.04.2019	551
17.06.2019	202
27.08.2019	280
17.09.2019	310
25.11.2019	230
18.12.2019	399
10.01.2020	150
19.02.2020	327
31.03.2020	160
15.04.2020	171
15.05.2020	350
25.06.2020	190
18.08.2020	200
22.10.2020	297
10.11.2020	160
Mittelwert	265